

ボイラー種別 燃料種別		簡易ボイラー					小型ボイラー					届出先	様式・ 関連法規
		灯油	A重油	LPG	13A	電気	灯油	A重油	LPG	13A	電気		
① 労働安全衛生法	:小型ボイラー設置報告書	不要					必要(設置後遅滞なく)					所轄労働基準監督署長	<a href="#">様式</a>
	:取扱い業務の要件	不要					必要(特別教育の受講者)						<a href="#">関連法規</a>
	:定期自主検査	不要(但し、義務は無いがメ-カ-推奨)					必要(1年毎・記録は3年間保存)						<a href="#">関連法規</a>
	:落成検査	不要					不要					所轄労働基準監督署長	<a href="#">様式</a>
	:性能検査	不要					不要					所轄労働基準監督署長	<a href="#">様式</a>
② 消防法(条例含)	:火を使用する届出書	条件により必要(入力70kW以上)					必要(入力70kW以上)					管轄消防署	<a href="#">様式</a>
	:ボイラー室の構造(不燃材、防火戸)	条件により必要(入力350kW以上)					必要(入力350kW以上)						<a href="#">関連法規</a>
③ 建築基準法	:煙突の施工方法(離隔、貫通方法)	必要					必要						<a href="#">関連法規</a>
④ 大気汚染防止法 (条例含む)	:ばい煙発生施設届出	不要	条件により必要		不要	条件により必要	条件により必要	不要			都道府県知事	<a href="#">様式</a>	
	:排ガス測定義務	不要					不要					都道府県知事	<a href="#">様式</a>
⑤ 公害防止条例	:騒音値	不要					条件により必要(原動機7.5kW以上)					地方自治体首長	<a href="#">関連法規</a>
	:振動値	不要					条件により必要(原動機7.5kW以上)					地方自治体首長	<a href="#">関連法規</a>
⑥ 電気事業法	:自家用電気工作物使用開始届出	不要					条件により必要(600V以上かつ500kW以上)					産業保安監督部	<a href="#">関連法規</a>
	:主任技術者(電気主任技術者免状保有者)の専任	不要					条件により必要(600V以上かつ500kW以上)					産業保安監督部	<a href="#">関連法規</a>

注)各地域・各市町村により条例等がありますので、各地域・各市町村、各メーカーにご確認ください。